



Datum
11-3-2019

Gemeente Woerden
De heer L. Lindeman
Postbus 45
3440AA Woerden

Contactpersoon
Jelle Mulder
Afdeling Advies
Directie Risicobeheersing

088-8783906
J.Mulder@VRU.NL

Ons kenmerk
33503

Uw kenmerk

Bijlagen

Onderwerp
Advies bestemmingsplan

Geachte heer L. Lindeman,

Op 1 februari jl. heeft u de Veiligheidsregio Utrecht in het kader van een vooroverleg, art. 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), in de gelegenheid gesteld om een advies uit te brengen over het ontwerpbestemmingsplan Prinsenhof. Graag maak ik van deze mogelijkheid gebruik.

Beschouwing risico's



Na bestudering van het ontwerpbestemmingsplan concludeer ik dat het plangebied niet binnen het invloedsgebied ligt van een transport van gevaarlijke stoffen per weg, spoor, water of buisleiding, dan wel van objecten die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Vanuit het oogpunt van de externe veiligheid zie ik dan ook geen belemmeringen ten aanzien van de ontwikkelingen van het plangebied.

Bluswatervoorziening en bereikbaarheid

Naast de externe veiligheid heb ik ook gekeken naar de bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen. De te realiseren woningen zijn allemaal goed bereikbaar. De bluswatervoorzieningen moet voor het nieuwe bestemmingsplan nog inzichtelijk gemaakt worden.

Veiligheidsregio Utrecht

Postbus 3154
3502 GD Utrecht
088 878 1000
info@vru.nl
www.vru.nl
www.vrubrandweer.nl

 veiligheidsregioutrecht
 @vrutrecht

Iban

NL18 BNGH 0285 1331 79

kvk

51817330



Advies

Ik adviseer u om:

1. Bij het uitwerken van de nutsvoorzieningen in het bestemmingsplangebied de bluswatervoorziening mee te nemen. Hierbij kunt u als richtlijn meenemen dat de bluswatervoorziening (brandkraan) zich op maximaal 40 meter van de toegang van de woning of woongebouw moet bevinden.

Heeft u vragen?

Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met de behandelend medewerker van de directie Risicobeheersing van de Veiligheidsregio Utrecht: Jelle Mulder, te bereiken via mail J.Mulder@VRU.NL of op telefoonnummer 088-8783906.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur,



Geerlof Bijsterbosch
Teamleider Advies

i.a.a: Dhr. E. Blokker, Provincie Utrecht.