

Geachte mevrouw van Galen, beste Jacqueline,

Hartelijk dank voor het toezenden van dit plan. U vraagt ons om in het kader van het 3.1.1 vooroverleg te reageren.

Bij deze krijgt u onze reactie:

Wij adviseren u om een ander materiaal voor de dakgoten te gebruiken. Nu wordt er nog gesproken over zink. Dit is echter een uitlogend materiaal. Wij adviseren u om een niet-uitlogend materiaal te gebruiken.

Ook adviseren wij u om het hemelwater via een berm af te voeren richting het oppervlaktewater, zo kan het eventueel verontreinigde water een (deels) gereinigd worden.

HDSR